

OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM

Obecný úrad Trnovec nad Váhom

925 71 Trnovec nad Váhom

Telefón 031/7781496

Trnovec nad Váhom dňa 14.06.2012

sp. zn. 2012/649-003/Ga

Vec

Obec Selice, Sovietskej armády č. 1131, 925 72 Selice

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: ČOV a kanalizácia Selice

ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Selice, Sovietskej armády č. 1131 Selice, podala dňa 20.04.2012 návrh na tunajšom úrade na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ČOV a kanalizácia Selice“, ktorá má byť umiestnená pozdĺž miestnych komunikácií i štátnej cesty v kat.úz. Selice a Šók a ČOV na obecnom pozemku parcela číslo 278/1.

Začaté konanie bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, oznámením č. 2012/649-001/Ga zo dňa 20.04.2012.

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad pre Obec Selice, podľa ust. § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, posúdila návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona v územnom konaní, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na podklade toho, vydáva podľa § 39a stavebného zákona a ust. § 6 ods.5 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z.

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

ČOV a kanalizácia Selice

Stavba bude umiestnená pozdĺž miestnych komunikácií i štátnej cesty v kat.úz. Selice a Šók a ČOV na obecnom pozemku parcela číslo 278/1, tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Kanalizačné stoky sú vedené v miestnych komunikáciách a štátnej cesty, pokiaľ to bude možné v zelených pásoch a v krajniciach cesty. Trasa stôk je situovaná po verejných

pozemkoch, pozemok pre ČOV bude situovaný na voľnú plochu vedľa rybníka, parcelu tvorí neplodná skládka, na ktorej je v súčasnosti divoká skládka odpadu.

Tlakové prípojky sa vybudujú po jestvujúce žumpy nehnuteľností, v pozemkoch ich majiteľov. Potrubie vyčistených vôd bude situované do zeleného pásu vedľa asfaltovej poľnej cesty a prechádza pozemkom Povodia Váhu, cez rozšírené záplavové dno Váhu, do brehu jeho koryta.

ČOV bude umiestnená na parcele č. 278/1 v neplodnej ploche cca 50 x 33 m.

Členenie stavby je nasledovné:

KANALIZÁCIA

SO 01 Kanalizácia

SO 02 Kanalizačné prípojky

ČOV

SO 01 Prípravné práce

SO 02 Prevádzková budova

SO 03 Aktivačná nádrž

SO 04 Prepojovacie potrubie

SO 05 Merný objekt

SO 06 Prístupová cesta a spevnené plochy

SO 07 Oplotenie a terénne úpravy

SO 08 Studňa a privod vody

SO 09 Potrubie vyčistenej vody

SO 10 Elektrická prípojka a elektrorozvody

Kanalizácia

Tlaková kanalizácia z potrubia HD PE mat. 100 PN 10, DN 50-150 mm.

Kanalizačné prípojky

Na tlakových potrubíach sa vybudujú prípojky tlakové s čerpacou šachtou. Potrubie prípojok bude kladné ako vonkajšie potrubia.

Tlaková kanalizácia spolu: 15 562,00 m

Kanalizačné prípojky

Tlakové – HD PE DN 50 mm PN 10 – 857 ks

Priemerná dĺžka prípojky 15 m

Čerpacie šachty PVC DN 1000 s čerpadlom – 857 ks

Potrubie HD PE DN 50 mm PN 10 – 12 855 m

ČOV

Kapacita ČOV – 3471 EO, moderná technológia MBR systému aktivácie s predradenou denitrifikáciou, celková plocha pre ČOV- 50 m x 33 m

Stavebné objekty ČOV:

SO 01 – Prípravné práce

Terén pre územie pre ČOV sa vyčistí, odstráni sa divoká skládka, zoberie sa ornica v hr. 20 cm a uloží vedľa plochy ČOV.

SO 02 Prevádzková budova

Nadzemný stavebný objekt o vonkajších rozmeroch 8 300 x 15 800 mm, strecha sedlová, výška objektu 6 020 mm.

SO 03 Aktivačná nádrž

Bude to nadzemný kruhový ŽB objekt, zapustený cca 1 m pod rastlý terén, celková výška nádrže 5400 mm, nadzemná časť 4400 mm.

SO 04 Prepojovacie potrubia

Budú to potrubia nachádzajúce sa v technologických súboroch vo vnútri objektov i mimo objektov.

SO 05 Merný objekt

Kruhová šachta s Parshallovým žľabom a sondami
Cez MO budú pretekať vyčistené vody do recipientu.

SO 06 Prístupová cesta a spevnené plochy

Prístupová cesta – celková dĺžka 8,5 m, šírka cesty 4,2 m, asfaltový koberec.
Plocha vnútornej komunikácie a spevnené plochy - cca 1000 m².

SO 07 Oplotenie a terénne úpravy

Oplotenie – poplastované pletivo výšky 2,0 m na stĺpikoch
Dĺžka oplotenia – 155,6 m + bránka, brána

SO 08 Studňa a prívod vody

Bude sa využívať ako úžitková voda, hĺbka 10 m na okraji areálu ČOV.

SO 09 Potrubie vyčistenej vody

Z ČOV bude do merného objektu privedená vyčistená voda gravitačne, za merným objektom sa umiestni čerpacia stanica ČS 1 pre výtlačné potrubie vyčistenej vody. Potrubie výtlaoku do recipientu – Váh bude situované do zelených pásov vedľa miestnej komunikácie a asfaltovej poľnej cesty v aleji vedúcej ku korytu Váhu.

*SO 10 – elektrická prípojka a elektrorozvody – v rozsahu PD.***Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude umiestnená presne podľa situačného výkresu, odsúhlaseného v tomto konaní, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou spisu.
2. Ďalší stupeň predloženej projektovej dokumentácii treba predložiť dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám na opätovné vyjadrenie, ktorí si to v územnom konaní vyhradili.
3. *Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra*
Bez pripomienok.
4. *Obvodný úrad životného prostredia Šaľa*
Samotné vyústenie výtlačného potrubia z ČOV do rieky Váh posunúť po prúde rieky o cca 300 m pod rekreačne využívanú plážovú brehovú úpravu, podľa grafickej prílohy.
Kanalizácia SO 01 Tlaková kanalizácia a ČOV majú charakter vodných stavieb v zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona, ktoré povoľuje špeciálny stavebný úrad.

Na uskutočnenie vodnej stavby je potrebné povolenie podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon). O povolenie treba žiadať Obvodný úrad životného prostredia v Šali. Spolu s potrebnými prílohami uvedené vo vyjadrení vydaného pod č. A/2012/00138-2 zo dňa 22.02.2012.

Na vypúšťanie splaškových odpadových vôd alebo komunálnych odpadových vôd do povrchových vôd je potrebné povolenie ObÚŽP podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona. Žiadosť musí byť doložená podľa Metodického usmernenia MŽP SR k NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd najmä:

- údajmi o množstve, kvalite a spôsobe vypúšťania splaškových alebo komunálnych odpadových vôd

- údajmi o recipiente a posúdením vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na kvalitu vody v recipiente.

Na osobitné užívanie vôd, pre odber podzemných vôd (studňa) je potrebné povolenie podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvý bod vodného zákona. O vydanie povolenia na odber vody podzemných vôd treba požiadať na ObÚŽP Šaľa spolu s potrebnými prílohami.

Investor resp. dodávateľ stavby zabezpečí, aby bolo so vzniknutými odpadmi naložené v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a s ním súvisiaci platnými predpismi, a to najmä v súlade § 19 zákona o odpadoch.

Investor k vodoprávnemu konaniu predloží súhlas na povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia.

5 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava

Dodržať pripomienky uvedené v stanovisku SPP a.s., Bratislava, vydaného dňa.

6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra, OZ Šaľa

Popis riešenia: Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie tlakovej kanalizácie v obci a následné prečistenie odpadových vôd v navrhovanej ČOV. Jednotlivé nehnuteľnosti budú napojené na kanalizačnú sieť tlakovými kanalizačnými prípojkami PE DN 50 cez prečerpávacie šachty. Prečistené vody budú vypustené do koryta Váhu. Trasa kanalizácie je situovaná v zelených pásoch, v miestnych a štátnych komunikáciách, navrhovaná ČOV bude umiestnená v pozemku p.č. 278/1, ktorý v súčasnosti je využívaný ako divoká skládka. Zásobovanie areálu ČOV úžitkovou vodou bude zabezpečené z vlastnej vrtanej studne. S napojením na verejný vodovod sa neuvažuje, voda na pitné účely sa použije balená.

Vyjadrenie: V p.č. 278/1, kde bude umiestnená ČOV inžinierske siete v našej správe sa nenachádzajú. V ostatnom záujmovom území potvrdzujeme existenciu verejného vodovodu v našej správe. Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. § 19 ods. 5. Pásma ochrany verejných vodovodov sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: **1,5 m pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm.**

V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnemu vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, preto kanalizačné potrubie a čerpacie šachty žiadame situovať mimo zákonom stanoveného ochranného pásma verejného vodovodu.

7. Západoslovenská energetika a.s. Bratislava

Pred začatím prác, je potrebné objednať vytýčenie podzemných vedení v správe ZSE, a.s..

Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu podperných bodov a uzemňovaciu sústavu el. vedenia. Križovatky a súběhy vedení riešiť v súlade s STN.

Pred zakrytím výkopov, je potrebné prizvať zodpovedného pracovníka ZSE, a.s. (0918718243) na obhliadku a spísať zápis, ktorý je potrebný predložiť pri kolaudačnom konaní.

8. Krajský pamiatkový úrad Nitra

Dodržať pripomienky uvedené v záväznom stanovisku, ktoré vydali pod č. NR-12/211-2/777//Pat zo dňa 30.01.2012, ktoré sa týkajú hlavne zabezpečenia archeologického výskumu.

9. Investor stavby k žiadosti o vydanie stavebného povolenia predloží súhlas Obce Selice na umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

10.T – Com a.s. Bratislava

Pred začatím zemných prác, požiadať o vytýčenie ich vedení.

11. Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch

Bez pripomienok.

12. Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Zásah do spevnenej časti vozovky, prípadne krajnice nie je potrebný.

Šachty kanalizačného potrubia navrhnuť tak, aby netvorili prekážku pri údržbe krajnic, cestných svahov a priekop.

Predložiť projekt na stavebné konanie na posúdenie.

13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany

Križovanie ochranných hrádzi vodného toku Váh je možné iba prekopaním, resp. kopírovaním tvaru telesa hrádze s prechodom v korune nad Q100. Chráničku v mieste križovania ukončiť 10 m za a 10 m pred ochrannú hrádzu. **Túto skutočnosť je potrebné zohľadniť v projekte pre stavebné povolenie.**

Križovanie Trnovského kanála je možné pretláčaním v chráničke 1 m pod jeho projektovaným dnom. Štartovacie jamy umiestniť za ochranné pásmo toku (min. 4 m od brehovej čiary toku).

Súbežné vedenia kanalizačného potrubia popri ochrannej hrádze Váhu je možné vo vzdialenosti min. 10 m od päty hrádze. Súbeh trasy kanalizačnej stoky „AA-10“ s Komočským kanálom je možný vo vzdialenosti min. 4 m od brehovej čiary kanála.

Výústny objekt navrhnuť v súlade s STN 75 2101 tak, aby lícovál s profilom vodného toku Váh a aby žiadna jeho časť nezasahovala do prietokového profilu.

Breh koryta vodného toku Váhu pri výustnom objekte je potrebné opevniť kamennou rovinaninou (s únosnosťou do 200kg) v šírke 5,0 m pod a nad výustným objektom.

Zaústenie výustného potrubia realizovať pod uhlom 60 stupňov v smere vodného toku Váh.

K vybudovaniu vodného zdroja (studňa) je potrebné vykonať hydrogeologický prieskum (HGP), a to za účelom overenia výdatnosti a kvality podzemných vôd v danej lokalite.

K vydaniu povolenia na čerpanie podzemných vôd a ich následné vypúšťanie do povrchových vôd pri HGP s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní, je potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy (ObÚŽP) podľa ust. § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona. Ako jeden z podkladov k vydaniu povolenia bude slúžiť aj vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., a to v prípade, ak budú správcom predmetného vodného toku.

Všetky zásahy na nami spravovanou HÍM je potrebné majetko právne doriešiť, t.j. uzavretím zmluvy o vecnom bremene, prostredníctvom Odboru správy majetku na OZ Piešťany do doby kolaudácie predmetnej vodnej stavby.

Projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu so zakreslením spôsobu vyústenia kanalizácie do vodného toku v súlade s STN 75 2101 (detail výustného objektu), skutočné

zameranie profilu vodného toku Váh v mieste výustného objektu a križovanie trasy kanalizácie s nami spravovaným majetkom, požadujeme opätovne predložiť na posúdenie, Upozorňujeme na povinnosť spracovania povodňového plánu zabezpečovacích prác podľa ust. § 37 zákona č. 7/201 z.z. o ochrane pred povodňami, a to z dôvodu, že navrhovaná stavba bude realizovaná v inundačnom území vodného toku Váh a súčasne dôjde k umiestňovaniu objektu v jeho koryte a ku križovaniu trasy kanalizácie s nami spravovanými vodnými tokmi. Predložiť projektovú dokumentáciu stavby na stavebné konanie na vyjadrenie.

14. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát

Celkovú situáciu riešenia dopravnej situácie, riešenie organizácie dopravy počas výstavby, riešenie organizácie dopravy v lokalite obce Selice vo vyššom stupni spracovanej projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, je potrebné predložiť na vyjadrenie.

15. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Šali

Uvedená stavba sa dotýka záujmov ochrany ciest III/06422 v intraviláne obce Selice.

V zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a ust. Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, na každý zásah do telesa cesty II a III triedy (zvláštne užívanie, pretláčanie cesty resp. rozkopanie cestného telesa v súbehu s cestou) je potrebné povolenie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Súčasťou žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie predmetnej cesty musí byť stanovisko majetkového správcu cesty (ÚNSK Nitra a jej org. Zložky RSÚC a.s. Nové Zámky).

Počas realizácie stavby je potrebné dodržať všetky podmienky stanovené vo vyjadrení správcu dotknutej cesty, t.j. RSÚC a.s. Nové Zámky.

Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie určenia dočasného dopravného značenia (počas realizácie stavby v súbehu s cestou II a III triedy), potrebného na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas realizácie stavebných prác. Projekt DDZ, musí byť súčasťou PD pre stavebné povolenie, a je potrebné ho odsúhlasiť ODI OR PZ v Šali.

Bez predchádzajúceho súhlasu cestného správneho orgánu je zakázaná akákoľvek činnosť, ktorá by mohla ohroziť uvedenú cestu, strojovú údržbu alebo zhoršovala podmienky bezpečnej a plynulej premávky na ceste.

V čase od 15.11 – 15.3 kalendárneho roku prebieha na cestách zimná údržba ciest, preto s v uvedenom termíne neodporúča akákoľvek stavebná činnosť. Túto skutočnosť je nutné zohľadniť v harmonograme stavebných prác predmetnej stavby.

Všetky ďalšie stupne PD požadujeme predložiť na vyjadrenie.

16. LESY SR, š.p. OZ Palárikovo

V ďalšom stupni spracovania PD zástupca investora predloží:

Náležitosti pre doriešenie prípadných zásahov do integrity LP (podľa operátu KN-C) vyňatím z LP a pre situovanie častí stavby v ochrannom pásme lesa (50 m) v rozsahu platnej legislatívy (platné znenie zákona o Lesoch č. 326/2005 Z.z. v znení noviel a súvisiacich predpisov).

Vydaniu stavebného povolenia bude predchádzať právoplatné rozhodnutie o vyňatí z LP a vydanie povolenia pre umiestnenie stavby v ochrannom pásme lesa (ak takéto skutočnosti zo spracovanej projektovej dokumentácie stavby pre územné konanie vyplývajú), ostatné náležitosti vrátane prípadných zmlúv o zriadení vecného bremena budú predmetom osobitných jednaní v príslušných správnych konaniach v rozsahu uvažovaných vstupov do majetkových (obhospodarovateľských) práv našej organizácie.

Organizácia nebude súhlasiť s vydaním stavebného povolenia bez predloženia podkladov projektovej dokumentácie zo strany investora spracovanej k ďalšiemu stupňu správneho konania k vyjadreniu.

Toto vyjadrenie správcu/obhospodarovateľa zámerom dotknutých pozemkov v konaní nenahrádza súhlas ostatných oprávnených subjektov.

17. SPP a.s. Bratislava

Podmienky prevádzkovateľa PZ:

-Jestvujúce plynárenské zariadenie sme orientačne zakreslili do situačného výkresu navrhovanej predmetnej stavby, ale pred zahájením projekčných a realizačných prác je nutné požiadať o vytýčenie priebehu existujúcich plynárenských zariadení,

-Pred zahájením zemných prác je potrebné vytýčenie plynárenských zariadení, v teréne vykonajú pracovníci SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, LC Nitra, p. Cingelová č.tel. 037/6265683 na základe písomnej objednávky,

-V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame vo výkresovej časti určujúcej širšie vzťahy (situačný výkres) použiť mierku umožňujúcu bezproblémový odpočet vzdialenosti medzi navrhovanou stavbou a existujúcimi plynárenskými zariadeniami,

-Práce v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení je možné vykonať len za účasti zodpovedného pracovníka SPP – distribúcia a.s., LC Nitra Ing. Árendáš Jozef č.tel. 037/6265155-(technik prevádzky).

-Pri návrhu trasy (súbeh a križovanie) v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame dodržať min. odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a súvisiacich predpisov, vyznačiť túto skutočnosť vo výkresovej časti a v technickej správe uviesť minimálne vzdialenosti medzi navrhovanou stavbou a jestvujúcimi plynárenskými zariadeniami /najmenšia povolená vodorovná vzdialenosť medzi STL plynovodom (STL plynovou prípojkou) a kanalizáciou pri križovaní min. 0,5 m (v zmysle STN 73 6005). Ďalej požadujeme, aby bol dodržaný uhol križovania s STL plynovodom (STL plynovodu prípojkou) 90 stupňov, najmenej však 60 stupňov (v súlade s STN 38 6413 – STL 38 6415).

-Žiadame doložiť (vzorové) detailné výkresy križovania existujúcich plynárenských zariadení a navrhovaných kanalizačných vedení.

-Nasledujúci stupeň projektovej dokumentácie (na stavebné povolenie) žiadame vypracovať v zmysle podmienok vyššie uvedených.

18. Hydromeliorácie š.p. Bratislava.

Dodržať pripomienky uvedené vo vydanom stanovisku.

Námietky účastníkov konania a pripomienky:

Neboli vznesené.

Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií sú zohľadnené podmienkami tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e

Obec Selice, Sovietskej armády č. 1131 Selice, podala dňa 20.04.2012 návrh na tunajšom úrade na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ČOV a kanalizácia Selice“, ktorá má byť umiestnená pozdĺž miestnych komunikácií i štátnej cesty v kat.úz. Selice a Šók a ČOV na obecnom pozemku parcela číslo 278/1.

Začaté konanie bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, oznámením č. 2012/649-001/Ga zo dňa 20.04.2012.

Navrhovateľ k návrhu predložil postupne tieto doklady: listy vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy, vyjadrenie od správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií a projektovú dokumentáciu.

Na ústnom konaní neboli predložené žiadne pripomienky ani námietky účastníkov konania.

Predložený návrh bol preskúmaný z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a bolo konštatované, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote do 15 odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Trnovec nad Váhom, adresa Obec Trnovec nad Váhom 925 71 Trnovec nad Váhom.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



ing. Ján Hrabovský
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí do vlastných rúk:

Účastníkom konania:

Navrhovateľovi:

Obec Selice, Sovietskej armády č. 1131, 925 72 Selice

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:

PD PROGRES Selice, Sovietskej armády č. 431, 925 72 Selice

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36 Bratislava, RO Nové Zámky, Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky

Agrodivízia s.r.o., Sovietskej armády č. 1131, 925 72 Selice

Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra, P. Pázmany 4, 927 01 Šaľa
 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava
 Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 Obvodný pozemkový úrad, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 Obvodný úrad životného prostredia, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
 Obvodný úrad Šaľa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 014 Šaľa
 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
 Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Nám. Sv. trojice 7, 927 01 Šaľa
 Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky, a.s., Bešeňovská cesta 2, 940 92 Nové Zámky
 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Šaľa, DĽoľná 6, 927 01 Šaľa
 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 LESY š.p., Remeselnícka 48, 941 11 Paňarikovo

Obec Selice - www.selice.eu – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Selice – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Vyvesené dňa: Zvesené dňa

Obec Trnovec nad Váhom – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Vyvesené dňa: Zvesené dňa :